

# 宁乡市气象局

(宁)防雷验字[2024]第02号

## 雷电防护装置竣工验收意见书

湖南省高速公路集团有限公司:

你单位报来的宁乡南服务区东区加油站新建工程的雷电防护装置进行资料验收和现场验收,根据相关法律法规和防雷技术规范要求,现出具书面验收意见,请遵照办理。

- 1、根据该项目由湖南长昊气象科技有限公司出具的档案编号:(湘)雷定检【2023】第HNCH-367-9号雷电防护装置检测报告,结合现场勘验复核情况,本项目工程的雷电防护装置安装符合设计文件和国家技术标准国家相关规范和标准的要求,依据相关法律法规,竣工验收合格,核准使用。
- 2、及时做好建筑物新增设施的防雷保护措施。
- 3、每年雷雨季节及时做好雷电防护装置的常规检测和日常维护。
- 4、为确保雷电防护装置的安全可靠性,投入使用后的雷电防护装置应半年检测一次。

附:《审批依据》